

AOFコード表

形式	コード									内容	
	フランジ規格	呼び径	プレート材質	フランジ材質	形状	ホルダーリング	ガスケット材質	差圧取出口	付加仕様		
AOF										オリフィスフランジASS'Y	
注1	J10									JIS10Kフランジ	
	J20									JIS20Kフランジ	
	J30									JIS30Kフランジ	
	J40									JIS40Kフランジ	
	J63									JIS63Kフランジ	
	A15									ANSI150Lbフランジ	
	A30									ANSI300Lbフランジ	
	A40									ANSI400Lbフランジ	
	A60									ANSI600Lbフランジ	
	A90									ANSI900Lbフランジ	
	AX									ANSI1500Lbフランジ	
	AY									ANSI2500Lbフランジ	
		※1									※1 JISのA名称を記入
			B								SUS304
		C								SUS316	
		D								SUS304L	
		E								SUS316L	
		S								ハステロイC	
		X1								その他特別材質	
			B							SUS304	
			G							S25C	
			H							SF440A	
			J							SF490A	
			K							SFVC2A	
			X2							その他特別材質	
				WN						突合せ溶接形	
				SO						差し込み溶接形	
				SW						ソケット溶接形	
				0						無し	
				1						有り	
										N	
										A	
										B	
										C	
										X3	
										R	
										T	
										S	
										B	
										F	
										X4	
										N	
										1	
										2	
										X5	

AOF形オリフィスフランジ手配時には、別紙「差圧式流量計検出端明細書」に必要事項をご記入の上、必ず添付して下さい。

【例】

JIS30Kフランジ, 200A, プレート材質SUS304
 フランジ材質SF440A, 突合せ溶接形, ガスケットV #8596
 差圧取出口 1/2SWメス
 AOF-J30-200-B-H-WN-O-C-T-N

【注記】

1. 圧力定格がJPIの時は、AをPと変えてご指示下さい。
2. ホルダーリングコード1をご選定の時は、形状、材質をご指示下さい。
3. 弊社標準仕様です。
4. 差圧取出口コードF(フランジ形)を選定の場合、フランジ材質及び圧力定格は、本体フランジと同等とさせていただきます。
5. コード表のX1～X5をご選定の場合は、そのつどご指示下さい。