

AOPコード表

| 形式 | コード | | | | | | | 内容 |
|-----|--------|-----|--------|----|-------|------|------|----------------|
| | フランジ規格 | 呼び径 | プレート材質 | 板厚 | タップ方式 | 表面処理 | 付加仕様 | |
| AOP | | | | | | | | オリフィスプレート |
| 注1 | J02 | | | | | | | JIS2Kフランジ |
| | J05 | | | | | | | JIS5Kフランジ |
| | J10 | | | | | | | JIS10Kフランジ |
| | J20 | | | | | | | JIS20Kフランジ |
| | J30 | | | | | | | JIS30Kフランジ |
| | J40 | | | | | | | JIS40Kフランジ |
| | J63 | | | | | | | JIS63Kフランジ |
| | A15 | | | | | | | ANSI150Lbフランジ |
| | A30 | | | | | | | ANSI300Lbフランジ |
| | A40 | | | | | | | ANSI400Lbフランジ |
| | A60 | | | | | | | ANSI600Lbフランジ |
| | A90 | | | | | | | ANSI900Lbフランジ |
| | AX | | | | | | | ANSI1500Lbフランジ |
| | AY | | | | | | | ANSI2500Lbフランジ |
| | | ※1 | | | | | | |
| | | B | | | | | | SUS304 |
| | | C | | | | | | SUS316 |
| | | D | | | | | | SUS304L |
| | | E | | | | | | SUS316L |
| | | R | | | | | | モネル |
| | | S | | | | | | ハステロイC |
| | | Y | | | | | | PVC |
| | | T | | | | | | チタン |
| | | U | | | | | | タンタル |
| | | W | | | | | | ガラス入りテフロン |
| | | X1 | | | | | | その他特別材質 |
| | | | A | | | | | 弊社標準 |
| | | | 2 | | | | | 2mm |
| | | | 3 | | | | | 3mm |
| | | | 4 | | | | | 4mm |
| | | | 5 | | | | | 5mm |
| | | | 6 | | | | | 6mm |
| | | | 8 | | | | | 8mm |
| | | | B | | | | | 10mm |
| | | | C | | | | | 15mm |
| | | | X2 | | | | | その他 |
| | | | | V | | | | 縮流(ベナー) |
| | | | | R | | | | D-1/2D |
| | | | | C | | | | コーナー |
| | | | | F | | | | フランジ |
| | | | | Q | | | | 四分円 |
| | | | | P | | | | パイプタップ |
| | | | | S | | | | 偏心 |
| | | | | T | | | | 欠円 |
| | | | | K | | | | 角型 |
| | | | | | N | | | 無し |
| | | | | | 1 | | | 禁油処理 |
| | | | | | 2 | | | 禁油・禁水処理 |
| | | | | | | N | | 無し |
| | | | | | | 1 | | 管F、B.N.P付属 |
| | | | | | | 2 | | B.N.P付属 |
| | | | | | | 3 | | パッキン付属 |
| | | | | | | 4 | | 差圧取出口(タップボス) |
| | | | | | | X3 | | その他特別仕様 |

AOP形オリフィスフランジ手配時には、別紙「差圧式流量計検出端明細書」に必要事項をご記入の上、必ず添付して下さい。

【例】

JIS5Kフランジ, 300A, 材質SUS316
板厚5mm、D-1/2Dタップ、禁油処理
パッキン、差圧取出口付属
AOP-J05-300-C-5-R-1-3/4

【注記】

- フランジ規格がJPIの時は、AをPと変えてご指示下さい。
- 差圧取出口は15Aサイズ、取合Re1/2(メネジ)を標準といたします。それ以外の場合は別途ご相談下さい。
- コード表のX1～X3を選定の場合は、ご指示ください。

注2